

室內空氣品質公告場所定期檢測結果

公告場所編號	20902150001
公告場所名稱	衛武營國家藝術文化中心
管制室內空氣污染物項目	1.二氧化碳(CO_2) 2.粒徑小於等於十微米(μm)之懸浮微粒(PM_{10}) 3.甲醛(HCHO) 4.細菌(Bacteria)
室內空氣污染物採樣點	採樣點01 : 3F服務台前(巡檢點16) 採樣點02 : 3F樹冠西露台旁(巡檢點15) 採樣點03 :歌劇院3樓西口(巡檢點14) 採樣點04 :歌劇院3樓南口(巡檢點13) 採樣點05 : 3F樹冠大廳北出口(巡檢點11) 採樣點06 : 2F表演廳2號觀眾席(巡檢點31) 採樣點07 : 1F觀眾席2號門(巡檢點1) 採樣點08 : 2F歌劇院東主入口(巡檢點28) 採樣點09 : 2F歌劇院西主入口(巡檢點25) 採樣點10 : 1F戲劇院主入口(巡檢點21)
定期檢測日期	中華民國115年01月12日 至01月13日
檢驗測定機構	台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗測定結果		
採樣點01	CO_2= 564 ppm HCHO= <0.02(0.010) ppm PM_{10}= 17 μg/m^3 細菌= 235 CFU/m^3	(合格)
採樣點02	CO_2= 580 ppm HCHO= ND<0.006 ppm PM_{10}= 18 μg/m^3 細菌= 107 CFU/m^3	(合格)
採樣點03	細菌= 125 CFU/m^3	(合格)
採樣點04	細菌= 155 CFU/m^3	(合格)
採樣點05	細菌= 186 CFU/m^3	(合格)
採樣點06	細菌= 197 CFU/m^3	(合格)
採樣點07	細菌= 89 CFU/m^3	(合格)
採樣點08	細菌= 113 CFU/m^3	(合格)
採樣點09	細菌= 192 CFU/m^3	(合格)
採樣點10	細菌= 192 CFU/m^3	(合格)